



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CEP 33400-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2016 – CARTA CONVITE N° 003/2016

RESPOSTA QUESTIONAMENTO

PERGUNTA 01: A empresa CMC – Construtora Martins Costa Ltda solicita esclarecimentos sobre o item 5.3 da Planilha Orçamentária, referente ao Processo Licitatório em epígrafe. Informamos que o escoramento da super estrutura não está sendo realizado no item acima descrito ou em outro item da Planilha Orçamentária. O serviço de escoramento será realizado pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa?

RESPOSTA 01: O escoramento não foi considerado porque a ponte existente vai servir de escoramento para as formas, a nova ponte será construída sobre a existente.

PERGUNTA 02: Esclarecido que a ponte existente servirá como escoramento das formas para a construção do novo tabuleiro, como ficará o escoramento da laje fora das vigas metálicas?

RESPOSTA 02: A área de forma sem escoramento que ficara fora da viga será pequena, este serviço não contemplado será realizado com material e mão de obra da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa.