



## Perguntas e Respostas aos questionamentos recebidos

### 1º - Pedido de esclarecimento.

**Pergunta:** A respeito do acervo técnico, no item 8.1.2 C  
**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016**

Será aceito serviço de **canaleta pluvial**?  
Sendo este item de mesma característica e metodologia executiva.

**Resposta:** 1º Serão aceitos o serviço de execução de canaleta pluvial;

2º Visto que o item solicitado no edital (**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA**), pode ser considerado similar ao de uma canaleta sendo ela pluvial por ter o mesmo objetivo, ambas com a finalidade de desviar a água da chuva, levando em maior consideração a sua maneira de execução, devido o serviço de canaleta pluvial ser similar ou mais complexo.

3º Atendendo então as exigências conforme consta no edital.

---

### 2º Pedido de esclarecimento.

**Pergunta:** Referente ao item 8.1.2: C - Qualificação técnica.  
**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016 1.321,80 M / - 1.321,80 metros lineares.**

Serão aceitos os itens:  
**SARJETA - PADRÃO SUDECAP TIPO B (30X10)CM - DES-R01 - 1.872,50 M**  
**total: 2.672,50 M**  
**SERJETA TIPO 2 - 50X5 CM, I: 15%, PADRÃO DEOP-MG - 800 M**

Sendo de mesma característica e metodologia executiva.

**Resposta:**

1º Serão aceitos os itens:  
- **SARJETA - PADRÃO SUDECAP TIPO B (30X10)CM** e;  
- **SARJETA TIPO 2 - 50X5 CM, I: 15%**).

2º Visto que o item solicitado no edital (**EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA**), e os itens questionados acima pela empresa se referem a sarjeta, ambos podem ser considerado similar por **ter** o mesmo objetivo de desviar a água da chuva, entretanto

podem ser observadas as diferenças nos tamanhos e declinações porém não interferem em sua finalidade, levando em maior consideração a sua maneira de execução, devido o serviço ser similar.

3º Atendendo então as exigências conforme consta no edital.