



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA - DFD

DEMANDANTE: Setor/Departamento/Coordenação/Diretoria ou Secretaria que identificou o problema a ser resolvido.

Central de imunobiológicos

RESPONSÁVEL: Servidor que acompanhará a resolução da demanda.

Nome:

Matrícula:

Tiago Augusto de Paula Viana

285.216

DEMANDADO: Setor que tem a capacidade de analisar a demanda e realizar estudo da solução.

SETOR DE LICITAÇÃO

DEMANDA: Situação problema para qual se espera que seja contratada solução.

Ocorreram danos a estrutura física do gerador pelo seu uso natural, sendo que o equipamento ficou inutilizado para uso. O gerador mantém a rede elétrica da central de imunobiológicos do município que armazena e distribui todas as vacinas mantendo um grande estoque com altos valores. As vacinas precisam ser mantidas com temperatura entre +2 e +8 graus em câmaras científicas alimentadas por energia elétrica e mantidas pelo gerador em caso de falta da mesma. Na ausência de um gerador operante há o risco de perda dos imunobiológicos sem energia.

SOLUÇÃO SUGERIDA: Possível solução para o problema.

Compra de um novo gerador que atenda a central de imunobiológicos.

Expectativa da solução: Informações esperadas para a solução proposta.

Valor:

Valor esperado para a contratação proposta.

Data:

Data cujo contrato precisa estar vigente

Duração do contrato:

Prazo de vigência:

R\$ 84.000,00

10/11/2023

Não há, trata-se de aquisição.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS: Outras contratações necessárias para perfeito consecução do objeto.

Aquisição de óleo diesel.

ELABORADOR: Servidor que elaborou este documento.


Nome:

Matrícula:

Tiago Augusto de Paula Viana

285.216

Lagoa Santa, 09 de setembro de 2023.


Responsável pela Elaboração